

SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
DE LA HAUTE-GARONNE

Commune de : SAINT MARCEL PAULEL Reconnaissance operationnelle des points d'eau d'incendie (P.E.I) Année : 2016						
P.E.I PUBLICS						
	TYPE	N° D'INVENTAIRE	ADRESSE	PRECISION	ANOMALIE(S)	OBSERVATION(S)
POTEAUX ET BOUCHES D'INCENDIE (PI-BI)	PI 100 mm	1	Hameau de Beaulieu	face N°20		
		2	Hameau de Beaulieu	face au N°5	manque 1 chainette	
		3	RD 57	centre village "mairie"	débit insuffisant signalé par le S.I.E.M.N	
		4	RD 57	anfle RD 32		
POINTS D'EAU NATURELS OU ARTIFICIELS	Réservoir de la commune 200M3	5	route des Aubits	au pied du réservoir		Poteau bleu d'aspiration
P.E.I PRIVÉS (sans objet)						